



Chemical Evaluation Unit
1400 Merivale Rd.
Postal Locator: T2-4G
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0Y9
Tel: (613) 773-5840/Fax: (613) 773-5642

Direction de la salubrité des aliments
1400, chemin Merivale
CP: T2-4G
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0Y9
Tél: (613) 773-5840 / Télécopieur: (613) 773-5642

Date: 2009/01/08

File/Dossier: # V096

Mr. Barry Mandelzys
Manager of Engineering
Vicwest
1296 South Service Road West
Oakville, Ontario
L6L 5T7

RE: V096

**Vicwest
Oakville, Ontario L6L 5T7**

09/01/08	e1, e3	Suntuf Corrugated Polycarbonate Wall & Ceiling Liner Panels - Solar Grey, Clear, White Opal, Dark Green
09/01/08	e1, e3	Palruf Corrugated PVC Wall & Ceiling Liner Panels - White Opaque, Clear, Light Green

This will acknowledge your e-mail dated 08/12/19, concerning the aforementioned wall and ceiling panels for which you have requested acceptance for use in food processing facilities.

Nous accusons réception de votre courriel daté du 08/12/19, concernant les panneaux pour les murs et les plafonds cités en rubriques pour lesquels vous demandez une acceptation pour utilisation dans les établissements de transformation alimentaire.

Upon reviewing the physical and chemical data, the products would appear satisfactory.

Évalué sur la base de leurs caractéristiques physiques et chimiques, les produits semblent satisfaisants.

Therefore, no objection will be taken to the installation of said panels in registered food establishments, provided that:

Par conséquent, nous n'avons aucune objection quant à l'utilisation des panneaux dans les établissements alimentaires,

1- All joints are to be sealed with an acceptable flexible caulking compound to provide a smooth and flush joint; and

1- Tous les joints soient scellés avec une pâte à calfeutrer souple acceptable procurant un fini lisse et ras; et

2- Wall panels are to be smooth and level and provided with curbing of sufficient height and width at floor and wall junction.

Should any unacceptable sanitary maintenance problems occur as a result of improper installation or maintenance, the inspection service may request corrective action to be taken.

This acceptance of the wall and ceiling panels will depend upon their continued acceptability to all concerned.

Should any changes occur in the chemical formulation of the aforementioned wall and ceiling panels, then this acceptance will be considered **NULL and VOID**.

Yours truly,

2- Les panneaux de murs devront être lisses et unis et devront avoir une courbure suffisante et assez haute et large avec le plancher et la jonction avec le mur.


Si des problèmes d'entretiens sanitaires inacceptables surviennent suite à une installation ou un entretien inadéquat, le service d'inspection pourrait demander que des mesures correctives soient prises.

L'acceptabilité des panneaux sera conditionnelle à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Cette acceptation sera considérée comme **NULLE et SANS EFFET** si l'on procède à une modification quelconque dans la formulation chimique des panneaux ci-haut mentionnés.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Agent intérimaire de programmes
Évaluation chimique
Division de la salubrité des aliments
Direction de la salubrité des aliments


Bernard Dallaire
Acting Program Officer
Chemical Evaluation
Food Safety Division
Food Safety Directorate

BD/jc